

Abnahmeprüfung Rohranlagen – Energie Wettingen (EW)

Referenz:

Projekt: _____

Prüfdatum: _____

Rohranlage wurde erstellt durch:

Firma: _____ Bauleiter: _____

Adresse: _____ Polier: _____

PLZ/Ort: _____

Rohranlage wurde geprüft von:

Name: _____ Telefon: _____

Funktion: _____

Geprüfte Strecke:

 Abschnitt: VK-VK VK-Schacht TS-VK TS-Schacht _____

Bezeichnung: _____

Eingesetzte und durchgezogene Kaliber:
 NW60 (ø 54mm) NW80 (ø 72mm) NW100 (ø 90mm) NW120 (ø 108mm) NW150 (ø 133mm)

Prüfung der Rohranlage

1	Wurden sämtliche Kabelschutzrohre ohne Beanstandung mit dem entsprechenden «Kaliber» durchgezogen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2	Sind sämtliche Kabelschutzrohre frei von Verunreinigungen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3	Wurden in allen freien Kabelschutzrohren eine Einzugschnur nach den Vorgaben von EW eingezogen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
4	Wurden sämtliche leere Kabelschutzrohre mit einem Deckel verschlossen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Wurde eine Frage mit «Nein» beantwortet, ist diese zu Begründen.

Der Unterzeichnete bestätigt, dass

- alle Vorgaben gemäss EW und Branchenempfehlung VSE «Verlegung von Kabelschutzrohren aus Kunststoff» eingehalten wurden.
- alle vorgeschriebenen Prüfungen durchgeführt wurden und bestanden oder begründet sind.

Ort, Datum _____

Unterschrift _____