

Aussparung "2 Rohre" (weisse Wanne)

Energie Wettingen (EW) verlangt bei einer Hauseinführung, sofern kein Fassadenkasten erstellt werden kann eine Aussparung. Wie im Beispielplan ersichtlich, werden folgende Mindestmasse vorgeschrieben.

Anmerkung: Gemäss SIA 272, Ziffer 3.1.3.7 müssen „Durchdringungen [...] im rechten Winkel durch das Betonbauteil geführt werden. Die Leitungen müssen in der Lage gesichert werden. Zu benachbarten Fugen und Durchdringungen muss ein Mindestabstand von 250mm eingehalten werden.“

